




Façade Sud




Façade Ouest




Façade Nord




Façade Est




COUPE A-A




COUPE B-B





COUPE C-C



COUPE D-D



Vue de dessus



Canalisation en inox 316L épaisseur 2mm  
 Bride inox 316L point bleu sur collet  
 Joint caoutchouc naturel épaisseur 3mm  
 Boulonnerie en inox A4  
 Pour chaque traversée de mur, manchette de scellement inox 316L avec recouvrement par bande grasse de protection pour les canalisations enterrées

**MARTEAU**  
 HYDRAULIQUE ELECTRICITE

Agence de Châtillon-sur-Indre  
 37 Rue de Bellevue  
 36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE  
 Tél: 02.54.38.23.23 - Fax: 02.54.38.23.20  
 Email: agence.chatillon@roger-marteau.fr

Département de l'Indre (36)

**Syndicat Intercommunal**  
 des eaux de la région de Fontgombault

Alimentation en eau potable

**CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE TURBIDITE**  
**POUR UN DEBIT DE 60 m3/h ET EQUIPEMENT DU FORAGE**

Commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize

Lieu-dit " Les Menottes "

B					
C					
D					
A	Mise à jour canalisations + poids équipements	17/02/21	LB	AL	TB
C	EMISSIION ORIGINALE	08/02/21	LB	AL	TB
D	MODIFICATIONS	DATE	DES	VERIF	PPPR
REV.					

Equipements  
 Local de traitement solution base

PLAN D'EXECUTION

ECHELLE	FORMAT	N° D'AFFAIRE	N° DE PLAN	REV.
1:50	A0	120127	120127-05	A

Conformément aux lois en vigueur, ce dessin est notre propriété. Il est permis d'en faire usage au-delà de notre autorisation expresse et écrite.