



| | | | |
|-----|--|-----------|-----|
| 18 | Manomètre Ø63 - 0-10 bars - 8/13 | / | 1 |
| 17 | Mini ventouse BAYARD avec vanne DN15 - 15x21 | / | 1 |
| 16 | Robinet laiton prise d'échantillon DN15 - 15x21 | Laiton | 1 |
| 15 | Croix Femelle moulé - DN20 - 20x27 | Inox 316L | 1 |
| 14 | Robinet d'arrêt MF 20x27 - DN20 | / | 1 |
| 13 | Tube PVC P - Ø140 | PVC P | / |
| 12 | Adaptateur à bride grande tolérance DN125-Ø140 | Fonte | 1 |
| 11 | Cône à brides - DN100-DN125 | Fonte | 1 |
| 10 | Manchette de scellement DN100 | Fonte | 1 |
| 9 | Vanne à opercule OCA C - avec volant - DN100 PN10/16 | Fonte | 1 |
| 8 | Adaptateur à talon d'appui - DN100 | Fonte | 1 |
| 7 | Clapet à disque axial - série B6 40 - DN100 | Fonte | 1 |
| 6 | Bride plate DN100 pour support sur ferrure | Inox 316L | 1 |
| 5 | Ferrure de colonne DN100 Lg=750 | Inox 304L | 2 |
| 4 | Clapet forage | Inox 304L | 1 |
| 3 | Raccord type ZSM DN100 | / | 10 |
| 2 | Tube Iso - DN100 | Inox 316L | / |
| 1 | Pompe Exhaure - DN100 | Inox | 1 |
| No. | avec chambre de refroidissement | MATERIAU | QTE |

Canalisation en inox 316L épaisseur 3mm
Bride inox 304L plate PN16
Joint caoutchouc naturel épaisseur 3mm
Boulonnerie en inox A2
Les bétons employés seront des bétons de type C35/45 XA2
La finition extérieure de la virole sera au choix du maître d'ouvrage, laissé brute de décoffrage ou revêtue d'une peinture RAL à définir par le maître d'ouvrage

MARTEAU
 HYDRAULIQUE ELECTRICITE
 Agence de Châtillon-Sur-Indre
 37 rue de Bellevue
 36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE
 Tél: 02.54.38.23.23 - Fax: 02.54.38.23.20
 Email: agence.chatillon@roger-marteau.fr

Département de l'Indre (36)
Syndicat Intercommunal
des eaux de la région de Fontgombault
 Alimentation en eau potable
CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE TURBIDITE
POUR UN DEBIT DE 60 m3/h ET EQUIPEMENT DU FORAGE
 Commune de Saint-Hilaire-Sur-Benaize
 Lieu-dit " Les Menottes "

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|--------------|------------|
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| B | Mise à jour plans | 25/01/21 | LB | AL | TB |
| A | Modification orientation gâches TPC et ventilations | 22/01/21 | LB | AL | TB |
| D | EMISSON ORIGINALE | 20/01/21 | LB | AL | TB |
| REV. | MODIFICATIONS | DATE | DES. | VERIF. | APPR. |
| EQUIPEMENT ET GENIE CIVIL | | PLAN D'EXECUTION | | | |
| Vue en plan, Coupe et Isométrie | | ECHELLE | FORMAT | N° D'AFFAIRE | N° DE PLAN |
| | | 1:20 | A0 | 120127 | 120127-03 |
| | | | | | B |

Conformément aux lois en vigueur, ce dessin est notre propriété. Il est permis d'en faire usage, au cas, sous notre autorisation expresse et écrite.