

D.D.T. de l'Indre
8 Rue du Gaz
BP 117
36200 ARGENTON SUR CREUSE

Châteauroux, le 20 juin 2023

Objet : PC 036 187 23 S 0001 Commune de SAINT-CIVRAN

Vos/Réf : Nicole DESAIX - 02 54 24 60 06

Nos/Réf : CB/DM/23-223

Dans le cadre de la consultation visée en objet, je vous informe qu'à ce jour les parcelles B0837 et B0838 ne sont pas desservies par le réseau électrique.

Une extension du réseau basse tension sur le domaine public sera nécessaire pour les desservir en soutirage sur une longueur de 1200 m pour une estimation s'élevant à 110 000 € TTC dans le cas de travaux en souterrain.

Concernant le projet de production d'énergie par des panneaux photovoltaïques, veuillez vous rapprocher d'ENEDIS.

Nous vous précisons que les nouveaux raccordements au réseau électrique (comptage) devront faire l'objet d'une demande spécifique de la part des usagers à :

ENEDIS
Agence Raccordement Région Centre
B.P. 2048
37020 TOURS Cedex 1
ou <https://connect-racco.enedis.fr>

Pour le Président du SDEI et par délégation
Le Directeur des Opérations,



David MEUNIER

Copie pour information à :

- le Maire de SAINT-CIVRAN
- ENEDIS Indre